

事業活動温暖化対策計画書 兼 実施状況等報告書

本計画書兼実施状況等報告書は、長野県地球温暖化対策条例に基づいた報告の抜粋です。

温室効果ガス排出抑制のための基本方針

1. 基本理念

ホテルで働く者全員が一丸となって、事業活動と環境保護の両立に取り組みます。

2. 基本方針

- 私達は、快適な環境の提供を通じて、お客様や地域社会に貢献します。
- 私達は、地球環境保護のための活動の強化に努めます。
- 私達は、常に環境保護に関心をもち、一人ひとりの環境保護意識の向上を図ります。

3. 行動指針

- 私達は、エネルギー使用の一層の効率化に努め、機長な資源の浪費を防止し、地球温暖化の原因となるCO2の排出量の削減に努めます。
- 私達は、地球の浄化能力の負担軽減とCO2排出量の削減のため、会社から発生するごみ量に削減に努めます。
- 私達は、地球環境保全のため、ごみの細分別化を図るとともに、リサイクルに取り組めます。
- 私達は、地球環境への影響度合いを考慮し、グリーン調達に努めます。

事業活動温暖化対策計画書 兼 実施状況等報告書

エネルギー起源二酸化炭素の排出抑制に係る目標等の状況

基準年度	基準排出量	3,958	t-CO ₂	建物延床面積	26.37	単位	千㎡	
25年度	調整後排出量	3,369	t-CO ₂	基準原単位	150.09	t-CO ₂ /	千㎡	
目標年度	目標排出量	3,839	t-CO ₂	目標原単位	145.58	t-CO ₂ /	千㎡	寄与度の合計から求めた目標削減率 [※]
28年度	目標削減率	3.00	%	目標削減率	3.00	%		
目標設定に関する説明	毎年1%削減する。							※事業の内容により単一の原単位を設定できない者のみ記載する(以下同じ)。
第一年度	排出量	3,674	t-CO ₂	建物延床面積	26.37	単位	千㎡	
	調整後排出量	3,658	t-CO ₂	原単位	139.32	t-CO ₂ /	千㎡	寄与度の合計から求めた目標削減率 [※]
26年度	削減率	7.17	%	削減率	7.17	%		
排出量等の増減理由	北陸新幹線開業にあたり、ホテル2階改装と客室改装した。 ①冷温水発生機H26.3取替え完了 360冷凍トン*2台を100冷凍トン*6台へ変更(最大760冷凍トン⇒600冷凍トン) ②2階改装に当り、1F、2F、3Fのロビー・通路シャンデリア照明LED化及び改装箇所のLED化 ③改装に伴う店舗の閉店と客室の売り止め(9月～2月)							
第二年度	排出量	3,611	t-CO ₂	建物延床面積	26.37	単位	千㎡	
	調整後排出量	3,599	t-CO ₂	原単位	136.94	t-CO ₂ /	千㎡	寄与度の合計から求めた目標削減率 [※]
27年度	削減率	8.76	%	削減率	8.76	%		
排出量等の増減理由	空調等中央監視盤更新による ①冷温水発生機冷水温度管理制御運転							
第三年度	排出量		t-CO ₂	建物延床面積		単位		
	調整後排出量		t-CO ₂	原単位		t-CO ₂ /		寄与度の合計から求めた目標削減率 [※]
年度	削減率		%	削減率		%		
目標の達成状況及び排出量の増減理由								