

事業活動温暖化対策計画書 兼 実施状況等報告書

エネルギー起源二酸化炭素の排出抑制に係る目標等の状況

基準年度	基準排出量	3,958	t-CO ₂	建物延床面積	26.37	単位	千㎡	
25年度	調整後排出量	3,369	t-CO ₂	基準原単位	150.09	t-CO ₂ /	千㎡	
目標年度	目標排出量	3,839	t-CO ₂	目標原単位	145.58	t-CO ₂ /	千㎡	寄与度の合計から求めた目標削減率 [※]
28年度	目標削減率	3.00	%	目標削減率	3.00	%		
目標設定に関する説明	毎年1%削減する。							※事業の内容により単一の原単位を設定できない者のみ記載する（以下同じ）。
第一年度	排出量	3,674	t-CO ₂	建物延床面積	26.37	単位	千㎡	
	調整後排出量	3,658	t-CO ₂	原単位	139.32	t-CO ₂ /	千㎡	寄与度の合計から求めた目標削減率 [※]
26年度	削減率	7.17	%	削減率	7.17	%		
排出量等の増減理由	北陸新幹線開業にあたり、ホテル2階改装と客室改装した。 ①冷温水発生機H26.3取替え完了 360冷凍トン*2台を100冷凍トン*6台へ変更（最大760冷凍トン⇒600冷凍トン） ②2階改装に当り、1F、2F、3Fのロビー・通路シャンデリア照明LED化及び改装箇所のLED化 ③改装に伴う店舗の閉店と客室の売り止め(9月～2月)							
第二年度	排出量	3,611	t-CO ₂	建物延床面積	26.37	単位	千㎡	
	調整後排出量	3,599	t-CO ₂	原単位	136.94	t-CO ₂ /	千㎡	寄与度の合計から求めた目標削減率 [※]
27年度	削減率	8.76	%	削減率	8.76	%		
排出量等の増減理由	空調等中央監視盤更新による ①冷温水発生機冷水温度管理制御運転							
第三年度	排出量	3,566	t-CO ₂	建物延床面積	26.37	単位	千㎡	
	調整後排出量	3,550	t-CO ₂	原単位	135.23	t-CO ₂ /	千㎡	寄与度の合計から求めた目標削減率 [※]
28年度	削減率	9.90	%	削減率	9.90	%		
目標の達成状況及び排出量の増減理由	①エアハンドリングユニットの更新 4台 冷温水発生機冷水温度管理制御運転							